

## Section Meeting.

14/09/07

### CNGS:

- rampe du reflector, dernière petite fuite qui va être testée. Ensuite le blindage sera remonté
- plusieurs <sup>autres</sup> actions sont prévues pour la semaine.  
(Radio protection, PO, lot d'échange d'eau,
- refroidissement du transformateur a montré que le débit était insuffisant. OK maintenant.
- toutes les fosses sont vidées.
- vide actuel  $\approx 10^{-1}$  mbar. soit un facteur 10 de mieux que demandé!

### Est:

- T9. un nouveau utilisateur, Fonctionnement OK.  
TZK prochain utilisateur.
- J'eu demande d'installer 2 chambres à fils. Resté un cadre à faire pour la fin du mois et son installation.

### Nord:

- Table XSCA. (x3). Recevoir les câbles de commande.
- Table verte demandée par Beniamino. Sylvain va essayer de rapatrier celle de Est.
- ~~NAE~~ <sup>NAGE</sup>: travaux de la semaine du 2/10. 2\*3 jours.

### MERIT:

- Installation terminée le 28/08. Intéressant d'avoir une 2<sup>e</sup> porte pour l'accès. Seul à vue de consigne l'airant a été mis à +60A pendant



--- / --- / ---  
plusieurs dizaines d'heures. et a moulé en  
température  $\rightarrow +160^{\circ}\text{C}$

- Collimateurs:

- installation se poursuit. ~~est~~.